

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«13» листопада 2023 року

м. Луцьк

(назва населеного пункту)

Головний фахівець СЦЗ Луцького районного управління головного управління ДСНС України у Волинській області АНДРІЄВСЬКИЙ Роман Юрійович, заступник директора закладу освіти з адміністративно – господарської роботи Соловей Віталій Васильович, уповноважена особа трудового колективу фахового коледжу з ОП Голуб Людмила Богданівна, голова первинної об'єднаної профспілкової організації фахового коледжу Дацюк-Васильок Галина Яківна, інженер з ОП Пастушук Юрій Олександрович, бухгалтер з обліку матеріальних цінностей Павлович Неля Миколаївна

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(ли) обстеження)

у присутності Директора коледжу Щєблюка Станіслава Германовича

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
м. Луцьк, проспект Волі, 51, державної форми власності

державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити)

що належить Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого

Самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації

підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):
вбудоване в п'ятиповерхову будівлю, використовується для навчальних та господарських потреб, основне функціональне призначення розташування на місцевості

(окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 399,8 кв. м, загальний об'єм 999,5 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний стан справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначається)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення

(чисті або захапані, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 6 входів, 6 аварійних виходів, не захищено, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване, питна вода (бутильована)

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших смістоєй для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли 5 унітазів, 5 умивальників, 1 душова кабіна, справний стан

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, крапів, унітазів, умивальників, вигрібні ями,

пудр-клозети, вивозні баки (смістоєй для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проектом, централізоване, справне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність

люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення мобільний зв'язок, інтернет зв'язок

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом, укомплектовано первинними засобами пожежогасіння,

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних крапів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальне приміщення ФКТБП ВПУ імені Лесі Українки рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення.

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

- визначення показників горючості оздоблення другого евакуаційного виходу,
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:



Роман АНДРІЄВСЬКИЙ

(посада, власне ім'я, прізвище)

Віталій СОЛОВЕЙ

(посада, власне ім'я, прізвище)

Людмила ГОЛУБ

(посада, власне ім'я, прізвище)

Галина ДАЦОК-ВАСИЛЮК

(посада, власне ім'я, прізвище)

Юрій ПАСТУШУК

(посада, власне ім'я, прізвище)

Неля НАВЛОВИЧ

(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

(уповноважена ним особа)

«13» листопада 2023 року



Станіслав ШЕБЛЮК

(власне ім'я, прізвище)